

- Aufgrabung Pflasterfläche in rechteckiger Form über gesamte Gehwegbreite
- Borde als Einfassungen bleiben bestehen
- Wiederherstellen Pflasterdecke mit Bestandsmaterial und Leitelementen

Legende:

-  Bereich Aufgrabung
-  Pflasterdecke Bestandsmaterial
-  Bodenindikator 30 x 30 cm mit Rippenstruktur entsprechend DIN 32984
-  Bodenindikator 30 x 30 cm eben in Anthrazit als Begleittstreifen entsprechend DIN 32984

30 cm    60 cm    30 cm

90 cm  
30 cm

Bord bleibt bestehen

Anrampung Bord

Beginn Barrierefreier Bord  
zu Beginn Einstiegsfeld  
> 1,0 m  
(Bestand)

Pflasterdecke 8 cm  
Pflasterbettung 4 cm  
ungebundene Tragschicht



Profilieren der ungebundenen Tragschicht (Ausgleichsmaterial FSS 0/32),  
Verdichten Ev2 > 80 MPa und Wiederherstellen der Pflasterdecke

Gemeindeverwaltung Großpösna	Unterlage: Nr. 5.1 Lageskizze
Maßstab: ca. 1 : 20	
Datum: 30.09.2020	

Barrierefreier Umbau von 17 Haltestellen  
in Großpösna