



öffentliche Verkehrsfläche
bislang nicht hergestellt!

GFL

vorhandener Anschlusskanal
Autobahnmeisterei, **keine**
Baumpflanzung zulässig!

Objektditor: [Wasser] WA Hydrant	
Hauptseite	Inspektion-Wartung Druckmessung 3440 Info
Ruhedruck 3440 [bar]	3,4-3,6
Abschlag 3440 [m³/h]	96,00
Fließdruck 3440	1,50
Messung 3440 von	22.01.2014 13:00:00
Messung 3440 bis	22.01.2014 13:00:00
Bemerkung Messwerte	DAM 43-14

**Östliche Erweiterung Gewerbegebiet Störmthal“,
Gemeinde Großpösna**

Seite 1 / 1



R 33322458 m
H 5681126 m

Höhe: NHN [DHHN92]
Lage: ETRS89 UTM33

Maßstab:
1 : 2500

Unterschrift:
08.08.2022